

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी
पत्रांक:-सी0एफ0ओ0-न-6(इ0)/2023

नैनीताल (हल्द्वानी)
दिनांक-अप्रैल 14, 2023

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
BLOOMING ACADEMY,
VILL-HARIPUR BACHI, HALDUCHAUR,
DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND,

विषय:- BLOOMING ACADEMY, VILL-HARIPUR BACHI, HALDUCHAUR, का अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक के आवेदन पत्र सं०-71341263 दिनांक:-10.04.2023 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय से निर्गत आदेश दिनांक:-10.04.2023 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा BLOOMING ACADEMY, VILL-HARIPUR BACHI, HALDUCHAUR, का प्राथमिक अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया उक्त के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।:


1. परिसर में रिजर्व वाटर टैंक 10 हजार लीटर क्षमता का प्राविधान किया गया है।
2. संस्थान परिसर में 12 अदद ABC टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर-04 किग्रा क्षमता, 01 अदद CO₂ टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर-4.5 किग्रा क्षमता का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा NBC-2016 के Part-04 में निहित मानको के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिये जाने पर पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

1. संस्थान/परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की कार्य क्षमता व रख-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाय रखेंगे।
2. प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त हेतु (नियमानुसार 10 रु० प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क-(फायर सर्विस हेड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 80 अन्य सेवाये, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण) कराया जायेगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्या पत्रांक-अ0सु0-2/फा0स0/2023 के आधार पर BLOOMING ACADEMY, VILL-HARIPUR BACHI, HALDUCHAUR, को दिनांक-31.03.2024 तक अधिमोग (Occupancy)/अध्यासन किए जाने हेतु अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)।